

Sinistres extraordinaires dans le secteur incendie en 2013

10.04.2013 : Windisch (Argovie)

Incendie dans un bâtiment en construction à la Haute école spécialisée de Suisse nord-occidentale, site de Brugg-Windisch

Le 10 avril 2013, peu avant 22 heures, un incendie s'est déclaré sur le site de Brugg-Windisch de la Haute école spécialisée de Suisse nord-occidentale, au troisième étage d'un bâtiment en fin de construction. Le sinistre a eu lieu au moment le plus défavorable sur le plan technique. En effet, les détecteurs d'incendie et les sprinklers étaient installés mais n'avaient pas été mis en service, à cause de la poussière soulevée par les travaux d'aménagement intérieur. Plus regrettable encore, les premiers exercices par les sapeurs-pompiers étaient prévus pour la semaine suivante. Par-dessus le marché, les portes coupe-feu n'étaient pas encore montées. Une fumée épaisse s'est propagée presque librement à l'intérieur du bâtiment, soit sur 22'000 m² environ, causant des dommages extraordinairement élevés. La mauvaise visibilité, aggravée par la configuration d'un bâtiment tout en coins et en recoins, a rendu particulièrement difficile l'intervention des quelque 130 pompiers présents sur le site. En revanche, seuls 400 m² de l'ouvrage ont été endommagés par le feu au sens strict.

Les premières investigations ont permis d'exclure avec une grande vraisemblance que l'incendie soit d'origine technique. Le procureur du canton d'Argovie a donc ouvert une procédure pénale contre inconnu, et l'institut de police scientifique de Zurich mène l'enquête. L'incendie n'a causé aucune perte humaine, mais il se chiffre à 22 millions de francs, sur un bâtiment de près de 190 millions de francs.

(Mis à jour le 2 juillet 2013)