



Sinistres d'incendie extraordinaires 2009

24.09.2009: VD, Lausanne:

Incendie dans le centre d'archivage « Secur'Archiv SA »

Dans l'après-midi du 24 septembre 2009, un incendie s'est déclaré au deuxième sous-sol du centre d'archivage « Secur'Archiv » situé dans un quartier industriel lausannois.

La tâche des sapeurs-pompiers s'est révélée très complexe en raison de l'énorme chaleur et de la mauvaise accessibilité: deux jours se sont écoulés avant qu'ils n'aient pu accéder au foyer d'incendie. Il a fallu creuser une fosse avec des machines de chantier et percer un mur. En raison de températures atteignant parfois 1000 °C, les fondations menaçaient de s'effondrer, ce qui rendait les travaux encore plus difficiles.

Le feu n'a pu être maîtrisé qu'au bout de 18 jours. Par moments, plus de 200 personnes participaient aux travaux d'extinction et de déblaiement. Outre les sapeurs-pompiers, les services d'ambulances, la police, la protection civile et l'armée sont également intervenus. Il n'y a heureusement pas eu de blessés, mais 50'000 cartons d'archives, provenant d'environ 150 entreprises, ont été détruits. La cause présumée du sinistre est une défectuosité du système de commande électrique des armoires d'archives.

Selon l'ECA du canton de Vaud, les dommages mobiliers et immobiliers sont estimés à 25 - 30 millions de francs.