



Sinistres d'incendie extraordinaires 2000

23.10.2000: SG, St-Gall

Incendie OLMA, halle 7

La halle de dégustation – halle 7 – constituait le cœur de l'OLMA à St-Gall. Plus de 5'000 personnes s'y donnaient rendez-vous chaque jour autour des stands de vin et de bière.

Cette halle de deux niveaux datait de 1953. C'était la dernière construction en bois sur le terrain de l'OLMA. On savait que ce bâtiment présentait un risque d'incendie important. Les précautions prises visaient essentiellement à empêcher un incendie pendant les périodes d'exploitation.

Lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place le 23.10.2000, la halle 7 était déjà totalement en flammes. Une intervention à large échelle, réunissant 250 à 280 sapeurs-pompiers au total, a permis d'empêcher en grande partie la propagation du feu aux bâtiments voisins. Les dommages ont dépassé 5 millions de francs (halle 7 « seulement », le montant total pour l'ensemble des bâtiments touchés a atteint 7 millions).

Source: Rapport de gestion GVA, articles de presse